

*Книжкино  
Тини  
пши,  
РРК.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

*С. М. Рафиков*

Ф. М. Рафиков

«21» октября 2021

**Экспертное заключение**

по результатам испытаний

от «21» октября 2021 г. № 1696

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:** 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84 А

**3. Изготовитель (разработчик):** МП "Сервис"

**3.1. Юридический адрес:** 446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97

**3.2 Фактический адрес:** 446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, д. 97

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

Поручение №20-08/442 от 11.10.2021 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

Протокол лабораторных испытаний № 3221 от 20.10.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая из распределительной сети холодная №3221 от 20.10.2021 г. (ВРК ул. Пионерская, д.18) ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе". Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,84 А.

Проба отобрана по поручению №20-08/442 от 11.10.2021 г.ТО У

Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе. На объекте: водопровод МП "Сервис" Клявлинского района.

### Протокол 3221 от 20.10.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 590/410			
Цветность	<5,0	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,2 ± 0,2	в пределах от 6-9	ед. рН
Окисляемость перманганатная	1,2 ± 0,4	не более 5,0	мг/дм <sup>3</sup>
Массовая концентрация сухого остатка	436,0 ± 19,6	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	7,25 ± 0,09	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	0,18 ± 0,04	не более 2,0	мг/дм <sup>3</sup>
Нитраты	10,38 ± 1,56	Не более 45,0	мг/дм <sup>3</sup>
Нитриты	0,023 ± 0,012	не более 3,0	мг/дм <sup>3</sup>
Хлориды	<10,0	не более 350,0	мг/дм <sup>3</sup>
Сульфаты	33,93 ± 3,73	не более 500,0	мг/дм <sup>3</sup>
Фториды	0,34 ± 0,05	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>
Железо общее	<10,0	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>
Медь	0,054 ± 0,014	не более 1,0	мг/дм <sup>3</sup>

### Заключение


#### по результатам испытаний

вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствует**

по санитарно-химическим показателям требованиям требованиям раздела 4.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", таблица 3.1 таблица 3.3 таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания-

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Код образца (пробы): 754631-181021-Р/11 - таблица 3.1 таблица 3.3 таблица 3.13  
1. Наименование нормативных документов: Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания-  
2. Задача:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области Самарская область  
2.1 Юридический адрес: Самарская область, Самарский район, г. Самара, ул. П. Костомарова, д. 11  
443079 (Самара, по Георгия Матрозова)

2.2 Фактический адрес:  
446140 Самарская область, Самарский район, Самара, ул. П. Костомарова, д. 11

3. Изготовитель:

МП "Сервис"

3.1 Юридический адрес:  
446960, Самарская область, Клязминский район, ст. Клязмино, ул. Советская, д. 97

3.2 Фактический адрес:  
446960, Самарская область, Клязминский район, ст. Клязмино, ул. Советская, д. 97

3.3 Дата и время изготовления:

18.10.2021

4. Дата и время отбора образца (пробы):



18.10.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.10.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №20-08/442 от 11.10.2021 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Самарском районе, проба воды из скважины на территории территории Самарской области: МП "Сервис" Клязминского района по адресу: 446960, Самарская область, Клязминский район, ст. Клязмино, ул. Пионерская, д. 118 ИИИ 657501/01. Ам. образца (проба) от 18.10.2021

Исполнитель:  (подпись)  
Должность:  (подпись)