

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон: (8462) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/ОГРН № 51080875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, 81-А
Тел: (8462) 260-37-97 (8462) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631602001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ 17000 RU.001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 81-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

18.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1274 от 18.05.2021

Идентификация (пробы): 27167.1.28.04.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заявитель:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Исполнитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2 Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021 г.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Ойкино. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 263/135 от 11.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021			
Щелочность	7,08 ± 3,54	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,16 ± 0,23	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,9 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	305,0 ± 13,7	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,45 ± 0,97	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень относительной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Линия, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

18.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1275 от 18.05.2021

Код образца (пробы): 27168.1.28.04.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Резяпкино. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 264/136 от 11.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021			
Цветность	8,45 ± 4,23	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,26 ± 0,25	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	462,0 ± 20,8	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	8,35 ± 1,25	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

18.05.2021

Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1276 от 18.05.2021

Код образца (пробы): 27169.1.28.04.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Ерыкла. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 265/137 от 11.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021			
Цветность	6,85 ±3,42	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	525,0 ±23,6	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	8,1 ± 1,2	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А


Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

18.05.2021

Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1277 от 18.05.2021

Код образца (пробы): 27170.1.28.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Усакла. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 266/138 от 11.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021			
Цветность	4,90 ± 2,45	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	297,0 ± 13,4	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,25 ± 0,94	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82


ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц,
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,

д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

18.05.2021

Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1279 от 18.05.2021

Код образца (пробы): 27172.1.28.04.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 268/140 от 11.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 28.04.2021			
Цветность	7,54 ± 3,77	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,1 ± 0,2	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	270,0 ± 12,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,8 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*