

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 03.06.2026 г. № 19895

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«03» июня 2026 г.

Дата проведения инспекции: с 21.05.2026 по 03.06.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное предприятие "Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства" Клявлинского района

2.1. Юридический адрес: 446960, Самарская область, Клявлинский район,
ст.Клявлино, ул.Северная,97

2.2 Фактический адрес: 446960, Самарская область, Клявлинский район,
ст.Клявлино, ул.Северная,97

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №18 от 20.01.2026.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01487-26 от 28.05.2026 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01488-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения проведена в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова д.84-А

По представленному протоколу проба отобрана на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района: по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ж-д ст. Клявлино северная сторона, ж-д ст. Клявлино южная сторона. Полученный результат испытаний и нормативные значения показатели приведены в таблице:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения ст. Клявлино северная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Цветность	$4,6 \pm 1,4$	не более 20,0	градусы
Мутность (по формазину)	Менее 1	не более 2,6	ЕМФ
pH	$7,08 \pm 0,20$	в пределах 6,0-9,0	ед. pH
Жесткость	$7,1 \pm 1,1$	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	$0,48 \pm 0,10$	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	$5,2 \pm 0,8$	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	$0,022 \pm 0,011$	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	$12,5 \pm 1,9$	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	$103,2 \pm 10,3$	не более 500,0	мг/дм³
Железо (Fe) (общее)	Менее 0,1	Не более 0,3	мг/дм³

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения ст. Клявлино южная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Цветность	$4,1 \pm 1,2$	не более 20,0	градусы
Мутность (по формазину)	Менее 1	не более 2,6	ЕМФ
pH	$7,08 \pm 0,20$	в пределах 6,0-9,0	ед. pH
Жесткость	$7,4 \pm 1,1$	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	$0,47 \pm 0,11$	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	$5,5 \pm 0,8$	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	$0,024 \pm 0,012$	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	$12,3 \pm 1,2$	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	$103,2 \pm 10,3$	не более 500,0	мг/дм³
Железо (Fe) (общее)	Менее 0,1	Не более 0,3	мг/дм³

По результатам лабораторных испытаний воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения установлено: По показателю жесткости $7,1 \pm 1,1$ мл-экв/л (ж-д ст. Клявлино северная сторона); По показателю жесткости $7,4 \pm 1,1$ мл-экв/л (ж-д ст. Клявлино южная сторона); (допустимый уровень не более 7,0) результаты не превышают нормативные значения более чем на величину допустимой ошибки метода определения, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 с учетом п.4 ст. 23 Федерального закона 07.12.2011 №416 ФЗ (ред. от 13.06.2023).

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (раздел III).

Врач по общей гигиене



Жилин М. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603



УТВЕРЖДАЮ

Эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ

Е.А. Прохорова

Е.А. Прохорова
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01487-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, ЖД СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения, Самарская обл, м.р-н Клявлинский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 21 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01487-20-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150MI	2022
2	Спектрофотометры, UNICO 1201	WP 0808234

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Образец поступил 21.05.2026 11:55
 дата начала испытаний 21.05.2026 11:55, дата окончания испытаний 21.05.2026 15:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Аммиак	мг/дм³	0,48±0,10	ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А
2	pH	ед. pH	7,08±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
3	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Жесткость	мг-экв./л	7,1±1,1	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Нитраты	мг/дм³	5,2±0,8	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
7	Нитриты	мг/дм³	0,022±0,011	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
8	Сульфаты	мг/дм³	103,2±10,3	ГОСТ 31940-2012 п.5
9	Хлориды	мг/дм³	12,5±1,9	ГОСТ 4245-72 п.2
10	Цветность	градус цветности	4,6±1,4	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01487-26 от 28.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ

Е.А. Прохорова
Е.А. Прохорова
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01488-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Вода питьевая из подземного источника, Самарская обл, м.р-н Клявлинский, ж-д ст. Клявлино,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 11:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №6/н от 21 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01488-20-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH
 проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150MI	2022
2	Спектрофотометры, UNICO 1201	WP 0808234

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул.
 Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Образец поступил 21.05.2026 11:55
 дата начала испытаний 21.05.2026 11:55, дата окончания испытаний 21.05.2026 15:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Аммиак	мг/дм³	0,47±0,11	ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А
2	pH	ед. pH	7,08±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
3	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Жесткость	мг-экв./л	7,4±1,1	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Нитраты	мг/дм³	5,5±0,8	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
7	Нитриты	мг/дм³	0,024±0,012	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
8	Сульфаты	мг/дм³	103,2±10,3	ГОСТ 31940-2012 п.5
9	Хлориды	мг/дм³	12,3±1,2	ГОСТ 4245-72 п.2
10	Цветность	градус цветности	4,1±1,2	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01488-26 от 28.05.2026

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А
Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков



02 июня 2026 г.

от 02.06.2026 г. № 19730

Дата проведения инспекции: с 20.05.2026 по 02.06.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик: Муниципальное предприятие "Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства" Клявлинского района

2.1. Юридический адрес: 446960, Самарская область, Клявлинский район,
ст.Клявлино, ул.Северная,97

2.2 Фактический адрес: 446960, Самарская область, Клявлинский район,
ст.Клявлино, ул.Северная,97

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №18 от 20.01.2026.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01465-26 от 28.05.2026 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01467-26 от 28.05.2026 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01468 -26 от 28.05.2026 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01469-26 от 28.05.2026 ИЛЦ

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

6) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01470-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

7) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01471-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

8) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01472-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

9) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01473-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

10) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01474-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

11) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01475-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

12) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01476-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

13) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01478-26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

14) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-26/01479 -26 от 28.05.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний воды питьевой из распределительной сети проведена в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из распределительной сети проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а.

По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: МП "ПОЖКХ" Клявлинского района: по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Ойкино, с. Старое Резяпкино, с. Ерыкла, с. Усакла, с. Чувашское Абдикеево, с. Черный Ключ, с. Байтермиш, с. Клявлино, ст. Клявлино северная сторона, ст. Клявлино южная сторона, с. Старые Сосны, с. Новый Маклауш, с. Новые Сосны. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показатели приведены в таблицах:

Вода питьевая из распределительной сети с. Ойкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети с. Старое Резяпкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети с. Ерыкла

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети с. Усакла

Определяемые показатели	Результаты испытаний ±	Величина допустимого	Ед. изм.
-------------------------	------------------------	----------------------	----------

	характеристика погрешности **(неопределенности)	уровня	
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Вода питьевая из распределительной сети с. Чувашское Абдикеево

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Вода питьевая из распределительной сети с. Черный Ключ

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Вода питьевая из распределительной сети с. Байтермиш

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Вода питьевая из распределительной сети с. Клявлино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			

Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети ж-д ст. Клявлино северная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети ж-д ст. Клявлино южная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети с. Старые Сосны

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети с. Новый Маклауш

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Вода питьевая из распределительной сети с. Новые Сосны

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Жилин М. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ

Е.А. Прохорова

Е.А. Прохорова
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01473-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ВРК, Самарская обл, м.р-н Клявлинский, с.п. станция Клявлино, с Клявлино, ул Спортивная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 20 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01473-22-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-

бактериологического анализа;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

СТ РК 1884-2-2009 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А

Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А

Образец поступил 20.05.2026 10:50

дата начала испытаний 20.05.2026 10:50, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

Ответственный за оформление протокола:

Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01473-26 от 28.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ



Е.А. Прохорова
28.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01474-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ВРК, обл, Самарская, р-н, Клявлинский, ж/д ст, Клявлино, д. 18

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 20 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01474-22-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-

бактериологического анализа;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

СТ РК 1884-2-2009 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А
Образец поступил 20.05.2026 10:50
дата начала испытаний 20.05.2026 10:50, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колиформные бактерии	KOE/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/мл	0 КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

Ответственный за оформление протокола:

Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01474-26 от 28.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ



Грох

Е.А. Прохорова
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01475-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ВРК, Самарская обл, м.р-н Клявлинский, с.п. станция Клявлино, ж/д ст Клявлино, ул Льва Толстого

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 20 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01475-22-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
СТ РК 1884-2-2009 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А
Образец поступил 20.05.2026 10:50
дата начала испытаний 20.05.2026 10:50, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

Ответственный за оформление протокола:
Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01475-26 от 28.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ

Е.А. Прохорова
28.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01476-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ВРК, Самарская обл, м.р-н Клявлинский, с.п. станция Клявлино, с Старые Сосны, ул Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 20 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01476-22-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
СТ РК 1884-2-2009 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А
Образец поступил 20.05.2026 10:50
дата начала испытаний 20.05.2026 10:50, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

Ответственный за оформление протокола:

Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01476-26 от 28.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ



Е.А. Прохорова
Е.А. Прохорова
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01478-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ВРК, Самарская обл, м.р-н Клявлинский, с.п. станция Клявлино, с Новый Маклауш, ул Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 20 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01478-22-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
СТ РК 1884-2-2009 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А
Образец поступил 20.05.2026 10:50
дата начала испытаний 20.05.2026 10:50, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

Ответственный за оформление протокола:

Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01478-26 от 28.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А, тел.: 8(84653) 2-15-63, e-mail: sanad@samtel.ru; 446540, РОССИЯ, Самарская обл, Сергиевский р-н, село Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 1 этаж: помещения 1-17, 23, 27-36, 2 этаж: 1, 2, 15-18, тел.: 8(84655) 2-44-82, e-mail: sergievsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513603

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ



Е.А. Прохорова
Е.А. Прохорова
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-26/01479-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА (ИНН 6373002805 ОГРН 1046302501904)

2. Юридический адрес: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, Ж/Д СТ КЛЯВЛИНО, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д. 97

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Клявлинский, ж/д ст Клявлино, ул Северная, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ВРК, Самарская обл, м.р-н Клявлинский, с.п. станция Клявлино, с Новые Сосны, ул Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 09:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: слесарь водопровода МП «ПОЖКХ» Федотов Ю.И.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №17 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 20 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-26/01479-22-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-

бактериологического анализа;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

СТ РК 1884-2-2009 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446960, РОССИЯ, Самарская обл, Клявлинский р-н., станция Клявлино, ул. Пионерская, д. 56 А

Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А

Образец поступил 20.05.2026 10:50

дата начала испытаний 20.05.2026 10:50, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

Ответственный за оформление протокола:

Н.И. Власова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-26/01479-26 от 28.05.2026