

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (ИЛЦ) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Гигиеническая, 50



ТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

05.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1214 от 05.05.2021

Код образца (пробы): 27422.2.28.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Петровка ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 263/503 от 05.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 05.05.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

05.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1218 от 05.05.2021

Код образца (пробы): 27426.2.28.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Старый Маклауш ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 267/507 от 05.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 05.05.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1218 от 05.05.2021 С

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56/А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

05.05.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1219 от 05.05.2021

Код образца (пробы): 27427.2.28.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Елизаветинка ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.04.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобразившего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 268/508 от 05.05.2021			
Даты проведения: 28.04.2021 - 05.05.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл.	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*